

ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике им.Н.Г. Толкачева» г.Владимира (дата начала рассмотрения заявок 7 июля 2009 г. в 9 ч.00 мин., дата проведения аукциона 14 июля 2009 года в 11.00 час по московскому времени)

Вопрос:

№ п/п	Раздел документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
1	Приложение к Информационной карте аукциона	Приложение к Информационной карте аукциона Локальный сметный расчет № 02-01-01, пункты 12,13,14	При ремонте кровли мастиками типа Эласт-ПУ, Технопрок, Рэпидфлекс расход мастики по старому покрытию составляет 2,5 кг на 1 м ² кровли при толщине слоя нового покрытия 2 мм. Соответственно для устройства 1 слоя кровли площадью 3080,14 м ² , указанной в пунктах 12,13 сметы, необходимо 7700,35 кг мастики. Количество мастики (5236,24 кг), указанной в п.14 сметы, достаточно только для устройства одного слоя толщиной 1,3 мм или двух слоев толщиной 0,65 мм каждый. Просим указать требуемую толщину для устраиваемой кровли.

Ответ:

При оптимальном расходе, по данным производителя материалов, расход мастики на 1 кв. м. при толщине 2 мм. (при нанесении в 2 слоя) составляет 1,5 -3 кг. Толщина слоев зависит от метода нанесения (напыление, валик, шпатель).

При расчете взят средний расход : 1,8 кг на 1 кв. м при толщине 2 мм..